

SERBATOI GPL CAPACITÀ INFERIORE A 5 MC**Let. Circ. Min. Interno 30 giugno 2006, prot. n. P717/4106 sott. 40/A**

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 - Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell'Allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340/2000 è stato emanato il regolamento riportato in oggetto (che entra in vigore il 1° luglio) il cui campo di applicazione è ristretto ai depositi che alimentano utenze che non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982. Tale limitazione è motivata da una duplice necessità: garantire un'effettiva semplificazione amministrativa e non abbassare il livello di controllo in presenza di installazioni complesse. Nel caso di depositi a servizio di attività obbligate a richiedere il CPI, infatti, il responsabile è tenuto in ogni caso a seguire le procedure previste dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 37/1998; pertanto, in tale circostanza, da un lato non avrebbe significato estendere l'intervento di semplificazione, in quanto riguarderebbe soltanto una delle attività per le quali deve essere rilasciato il certificato, e d'altro canto è essenziale, nell'ambito dell'espressione del parere di conformità sul progetto, poter valutare ogni possibile interazione tra diversi fattori di rischio, ivi compreso il deposito di GPL.

La semplificazione introdotta si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell'adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, che, una volta rilasciato, conserva la periodicità stabilita dal D.M. 16 febbraio 1982 per l'attività 4b). Si fa notare come con l'emanazione del D.M. 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 metri cubi, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il D. Leg.vo n. 93/2000, ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il personale VV.F. deve svolgere in fase di esame dei progetti poiché questi si limiterebbero, sostanzialmente, ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.

La documentazione allegata all'istanza deve comprendere:

- una certificazione di corretta installazione del/i serbatoio/i rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 37/1998;
- una planimetria del deposito;
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo determinato in base alla tariffa oraria prevista per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F. e alla durata del servizio stabilita dal D.M. 4 maggio 1998.

Al riguardo si allega alla presente lettera circolare il modello di richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (ex mod. PIN3-2004), opportunamente rivisto e semplificato per adattarlo al caso specifico e nell'ambito del quale sempre al fine di agevolare la compilazione ed il controllo anche formale degli atti, è stata ricompresa la dichiarazione di inizio attività (conseguentemente entrambe le copie dovranno essere rese in bollo). Analogamente è stato predisposto il modello di certificazione di corretta installazione rielaborando il fac-simile allegato alla lettera circolare P1212/4106 sott. 40/A, del 22 luglio 2004, cui sono state apportate talune modifiche eliminando, nel contempo, l'obbligo di allegare la documentazione comprovante la conformità dei serbatoi alle vigenti disposizioni di prodotto, documentazione che comunque dovrà essere conservata presso l'azienda distributrice di GPL o presso il proprietario del serbatoio, se diverso dall'azienda distributrice, e resa disponibile per eventuali controlli. Per quanto concerne, infine, la documentazione grafica da allegare all'istanza, considerato che la stessa deve rappresentare l'osservanza delle disposizioni relative alla collocazione del deposito sul territorio, si ritiene che la scala della planimetria non debba essere inferiore a 1:100.

Si ribadisce, in quanto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione sottesi dal regolamento, che il Comando all'atto del ricevimento dell'istanza, dovrà rilasciare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione effettuando un mero controllo sulla completezza formale degli atti allegati in modo da consentire l'esercizio del deposito in attesa di effettuare il sopralluogo.

In conclusione si auspica che la semplificazione delle incombenze e dei relativi oneri, a carico dei titolari dei «piccoli» depositi di GPL, possa fungere da stimolo per migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio. Peraltro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 214/2006 (*) il Ministero dell'interno dovrà provvedere al monitoraggio, con metodi statistici, dei risultati raggiunti con la prevista semplificazione procedurale, anche in termini di pratiche presentate ai Comandi provinciali VV.F.; per tale aspetto verranno successivamente fornite a codesti Uffici indicazioni inerenti l'acquisizione dei dati.

(*) Il D.P.R. 12.4.2006, n. 214 è pubblicato in BLT n. 7-8/2006.

Rif. Pratica VV.F.
n.

marca da
bollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER DEPOSITI DI G.P.L. IN SERBATOI FISSI DI
 CAPACITÀ NON SUPERIORE A 5 M³, AI SENSI DEL D.P.R. 12 APRILE 2006, N° 214
 da presentare in duplice copia entrambe in bollo

		provincia	
La ditta ¹	C.F.		
con sede	ragione sociale ditta, impresa, ente, società		codice fiscale
	Via-piazza	n. civico	cap
rappresentata da	comune		provincia telefono
domiciliato in	cognome		nome
	via - piazza	n. civico	c.a.p. comune
nella sua qualità di	provincia	telefono	
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)			

avendo realizzato l'opera in conformità alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata con Decreto del Ministero dell'Interno 14 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni

CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n° 139, del DPR 12/01/1998, n. 37, e del DPR 12/04/2006, n. 214, di voler disporre il sopralluogo per il

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

per l'attività	Deposito di GPL in n° serbatoi fissi del tipo ² :
	- Capacità complessiva (in m ³):
	- Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m ³):
	• n° serbatoio da m ³ ;
	• n° serbatoio da m ³ ;
	• n° serbatoio da m ³ ;
individuata al n. 4b) del decreto del Ministro dell'Interno 16/02/1982	
sita presso l'utenza Sig. /	
Ditta	Cognome e nome / Ragione sociale
Comune	via - piazza n. civico c.a.p. provincia telefono

Spazio riservato al Comando Provinciale

¹ Azienda distributrice di GPL o proprietario del serbatoio se diverso dall'azienda distributrice.
² A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;
 A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;
 B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con guscio di polietilene;
 B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con guscio di polietilene;
 C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
 C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;
 D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
 D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;
 E: Altro: (specificare tipologia)

Allega i seguenti documenti:

- Certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n° 32;
- Planimetria del deposito in scala

- Ricevuta di versamento n. _____ del _____ effettuato sul c/c postale n. _____

intestato alla Tesoreria Provinciale _____ ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 8/03/2006, n. 139 dello Stato di _____

per attività n. 4b): deposito di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m³; n. ore: 3 € _____

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità civile e penale,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del DPR 12/04/2006, n. 214, al fine di dare inizio all'esercizio del deposito di GPL in attesa dell'accertamento sopralluogo da parte di codesto Comando VV.F., che il deposito medesimo è stato realizzato nel rispetto della vigente regola tecnica di prevenzione incendi; tale conformità è comprovata dai documenti allegati alla presente domanda. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 5 del DPR 12/01/1998, n. 37, nonché dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio del deposito.

Si impegna inoltre ad osservare le eventuali prescrizioni impartite dal Comando VV.F.

Dichiara, infine, di aver informato l'utenza sull'osservanza degli specifici obblighi, divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

L'UTILIZZATORE DEL SERBATOIO
(se diverso dal proprietario)

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

cognome		nome		
via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia

_____ Data

_____ Firma

<i>Spazio riservato al delegante</i>	<i>Spazio riservato al Comando</i>
<p>Il sottoscritto per la consegna della presente istanza delega il/la sig. _____</p> <p>_____ titolo profess. _____ cognome _____ nome _____</p> <p>domiciliato in _____</p> <p>_____ via - piazza _____</p> <p>_____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____</p> <p>_____ provincia _____ telefono _____</p> <p>_____ Data _____ Firma _____</p>	<p>Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____ addetto incaricato con qualifica di _____ in data ____/____/____ a mezzo documento _____ n. _____ rilasciato in data ____/____/____ a _____ ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.</p> <p>Data ____/____/____ Firma _____</p>

N.B.: In caso di delega o di inoltro dell'istanza a mezzo posta, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

**CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI SERBATOIO PER G.P.L.
IN DEPOSITI SINO A 5 M³ DI CAPACITÀ COMPLESSIVA
(RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 4 DEL D. LEG.VO 11.02.1998, N. 32)**

La ditta (1)
C.F.
con sede in
rappresentata da
domiciliato in
nella sua qualità di

in relazione alla installazione del serbatoio di G.P.L. (2)

— matricola n. di fabbrica
— costruttore
— capacità m³
— tipo e modalità di installazione

presso l'utenza di seguito specificata:

— cognome e nome / ditta
— via
— comune provincia

DICHIARA

sotto la propria responsabilità - ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 - che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e, in particolare di aver:

a) osservato la regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto del ministero dell'interno 14 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

b) installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo ed al tipo di installazione;

c) controllata l'installazione del serbatoio ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche previste dalla vigente normativa;

d) informato l'utente sull'osservanza di specifici obblighi, divieti e limitazioni finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

Il Dichiarante
(Timbro e Firma)

Per presa visione ed accettazione:

L'utilizzatore del serbatoio
(se diverso dal proprietario)

Data

N.B. = le modalità di invio e di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si richiama in particolare l'attenzione sulle responsabilità penali del dichiarante di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

Legenda

(1) Indicare una delle voci seguenti:

- azienda distributrice rifornitrice del G.P.L., ovvero
- impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46;

(2) indicare i dati risultanti dalla documentazione a corredo del serbatoio.